

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

			YC-300TSP	YC-500TSP
入力電源		-	三相 AC 200 V、50/60 Hz共用	
電源設備容量	商用電源の場合	k VA	16.1以上	33.2以上
	エンジン発電機の場合	k VA	16.1の2倍以上	33.2の2倍以上
入力保護機器 (配電箱)	ヒューズ付開閉器の場合	A	60 A (B種ヒューズ)	100 A (B種ヒューズ)
	ノーヒューズブレーカ (または漏電遮断器) の場合	A	40 A	75 A
ケーブル断面積	入力電源ケーブル	mm <sup>2</sup>	8 以上	22 以上
	接地線	mm <sup>2</sup>	8 以上	14 以上