

## ■電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YD-350VR1	YD-500VR1
		電源設備容量	商用電源の場合	KVA
	エンジン発電機の場合	KVA	32.8以上	55.2以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	40（60）	100（100）
入力側ケーブル（端子穴）		mm <sup>2</sup>	8以上（M6用）	22以上（M6用）
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	8以上	14以上

※記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています