

アラーム動作に関する 設定について (BB-HCM7xx/HCM5xシリーズ)

アラーム入力端子のアラーム検出条件について以下ご説明します。

対象カメラ： BB-HCM7xx/HCM5xxシリーズ

2012年4月現在

・動作を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

イメージ	端子状態が立下り(短絡)でアラーム検出する場合(a接点)
	端子状態が立上り(開放)でアラーム検出する場合(b接点)
△ご注意 ・ I/O端子への短絡→開放(立上り)、開放→短絡(立下り)の判定において、最低限必要な検知時間は各々最短で120msです。 ・ このため連続検知の為に、最短でも240ms以上の間隔をあける必要があります。	