

■電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YD-350VZ1
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	17.0以上
	エンジン発電機の場合	kVA	34.0以上
ヒューズ(B種)		A	60
ブレーカ(漏電ブレーカ)		A	75
入力側ケーブル		mm ²	14以上
接地ケーブル		mm ²	14以上

※記載内容は『内線規程 JEAC8001-2005』を基にしています。