

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

溶接電源			YC-300BC2	
項目				
入力電源			AC 200 / 200 V ± 10% (共用)、50 / 60 Hz (共用)	
相数			単相	三相
電源設備	商用電源の場合	kVA	10.4以上	14.0以上
容量	エンジン発電機の場合	kVA	31.2以上	28.0以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ)		A	40 (60)	40 (50)
入力側ケーブル		mm ²	8.0以上	
接地ケーブル		mm ²	8.0以上	