

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YC-300BP4	YC-500BP4
		入力電源		三相 AC 200 V、50 / 60 Hz
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	11.4以上	17.3以上
	エンジン発電機の場合	kVA	22.8以上	34.6以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	30（40）	60（75）
入力側ケーブル（端子穴）		mm <sup>2</sup>	5.5以上（M5用）	14以上（M5用）
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	5.5以上	14以上

※ 記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。