

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YC-200WX4T00	YC-300WX4T00	YC-500WX4T00
		入力電源	三相 AC 200 V、50 / 60 Hz		
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	9 以上	12以上	24以上
	エンジン発電機の場合	kVA	18以上	24以上	48以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ)		A	30 (40)	30 (40)	60 (75)
入力側ケーブル (端子穴)		mm <sup>2</sup>	5.5以上 (M5用)		14以上 (M5用)
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	5.5以上		14以上

※ 記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。