

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目			溶接電源	YC-200BL3
入力電源				三相 AC 200 V、50 / 60 Hz
電源設備容量	商用電源の場合	kVA		7.3
	エンジン発電機の場合	kVA		21.9
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）			A	30（40）
入力側ケーブル（端子穴）			mm ²	5.5以上※ ¹
接地ケーブル			mm ²	5.5以上

※1：本体付属の入力ケーブルとは別に追加延長する場合。

※ 記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。