

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

| 項目 | | 溶接電源 | YC-200TRCT00 | |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| 入力電源 | | — | 三相 AC 200 / 200V 50 / 60 Hz | |
| 電源設備容量 | 商用電源の場合 | kVA | 8.1以上 | 12.1以上 |
| | エンジン発電機の場合 | kVA | 25以上 | 25以上 |
| ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ) | | A | 50 (60) | 50 (60) |
| 入力側ケーブル (端子穴) | | mm ² | 8以上 (M5用) | |
| 接地ケーブル | | mm ² | 8以上 | |

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。