

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YC-200BR1T00
入力電源			三相 AC 200 V、50 / 60 Hz
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	7.3以上
	エンジン発電機の場合	kVA	22以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	30（40）
入力側ケーブル（端子穴）		mm ²	5.5以上（M5用）
接地ケーブル		mm ²	5.5以上

※ 記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。