

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	
		YC-300WP4	YC-300WS4
入力電源		—	三相 AC 200 V 50 / 60 Hz
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	26以上
	エンジン発電機の場合	kVA	78以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	125（150）
入力側ケーブル（端子穴）		mm ²	38以上（M6用）
接地ケーブル		mm ²	14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。