

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YC-300WP4	YC-300WS4
		入力電源	—	三相 AC 200 V 50 / 60 Hz
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	26以上	
	エンジン発電機の場合	kVA	78以上	
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ)		A	125 (150)	
入力側ケーブル (端子穴)		mm <sup>2</sup>	38以上 (M6用)	
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	14以上	

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。