

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目			溶接電源	YD-350GR3	YD-500GR3
電源設備容量	商用電源の場合	kVA		17以上	28以上
	エンジン発電機の場合	kVA		34以上	56以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカー）			A	60（60）	100（100）
入力側ケーブル（端子穴）			mm ²	14以上（M5用）	22以上（M5用）
接地ケーブル			mm ²	14以上	14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。