

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YD-200GT3 (TAM)	YD-400GT3	YD-400GT3TAL
		電源設備容量	商用電源の場合	kVA	10.2以上
	エンジン発電機の場合	kVA	20.4以上	40以上	40以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ)		A	30 (30)	60 (75)	60 (75)
入力側ケーブル (端子穴)		mm ²	5.5以上 (M5用)	14以上 (M5用)	14以上 (M5用)
接地ケーブル		mm ²	5.5以上	14以上	14以上

※ 記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。