

電源設備容量および接続ケーブル

			YD-300DS1		YD-500DS1	
入力電源	—		AC 200 V, 50 Hz/60 Hz			
電源相数	—		単相	三相	単相	三相
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	8.8以上	12.0以上	14.5以上	24.5以上
	エンジン発電機の場合	kVA	8.8の3倍以上	12.0の2倍以上	14.5の3倍以上	24.5の2倍以上
入力保護機器（配電箱）	ヒューズ付開閉器の場合	A	40（B種）	30（B種）	60（B種）	60（B種）
	ノーヒューズブレーカー （または漏電ブレーカー）	A	60	40	75	75
入力側ケーブル（端子穴）	mm ²		8以上（M5用）	5.5以上（M5用）	14以上（M5用）	14以上（M5用）
接地ケーブル	mm ²		入力電源ケーブルと同等以上			

※記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。