

必要電源設備

			YP-300UE1T100
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	12.3以上
	エンジン発電機の場合	kVA	24.6以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカ)		A	30 (40)
入力側ケーブル (端子穴)		mm ²	5.5以上 (M5用)
接地ケーブル		mm ²	5.5以上

※記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。