

コンプレッサおよび電源設備容量、必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YP-103PF1
		入力電源	-
電源相数	-	三相	
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	32以上
	エンジン発電機の場合	kVA	64以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカー)	A	125 (100)	
入力側ケーブル (端子穴)	mm ²	38以上 (M6)	
出力側ケーブル (端子穴)	mm ²	38以上 (M6)	
接地ケーブル	mm ²	14以上	
コンプレッサ	kW	0.75以上	
耐圧ホース	内径	mm	6.5
	耐圧力	Mpa	0.98以上
圧縮空気※	適正圧力	MPa	0.4以上
	容量	L/min	70以上

※圧縮空気はトーチ種類によって異なります。(目安)