

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YD-400VP1
		電源設備容量	商用電源の場合
	エンジン発電機の場合	kVA	39.4以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカー)		A	60 (60)
入力側ケーブル (端子穴)		mm <sup>2</sup>	14以上 (M6用)
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。