

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

溶接電源			YD-350GZ4	YD-500GZ4
項 目				
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	17.7以上	28.8以上
	エンジン発電機の場合	kVA	35.4以上	57.6以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカー）		A	60（75）	100（100）
入力側ケーブル（端子穴）		mm ²	14以上（M5用）	22以上（M5用）
接地ケーブル		mm ²	14以上	14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。