

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

品番		YD-700VH1
設備容量	商用電源の場合	47.1 kVA以上
	エンジン発電機の場合	94.2 kVA以上
入力保護	ヒューズ (B種)	150 A
	ブレーカー (漏電ブレーカー)	150 A
導体断面積	入力側ケーブル	38 mm ² 以上
	接地ケーブル	14 mm ² 以上