

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源	YD-500CL4	YD-600CL4
		電源設備容量	商用電源の場合	kVA
エンジン発電機の場合	kVA		63.8以上	90以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	100（100）	150（150）
入力側ケーブル（端子穴）		mm ²	22以上（M5用）	38以上（M6用）
接地ケーブル		mm ²	14以上	

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。