

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目 \ 溶接電源		YD-200KR2	YD-350KR2	YD-500KR2	YD-500KF2
設備容量	kVA	7.6以上	18.1以上	31.9以上	31.9以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカー）	A	30（40）	40（60）	100（100）	100（100）
入力側ケーブル（端子穴）	mm ²	5.5以上（M5用）	8以上（M5用）	22以上（M5用）	22以上（M5用）
接地ケーブル	mm ²	入力側ケーブルと同等以上		14	14

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。