

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源		YD-600RF2
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	37以上	
	エンジン発電機の場合	kVA	74倍以上	
入力保護機器 (配電箱)	ノーヒューズブレーカー または漏電ブレーカー	A	125 (125)	
入力側ケーブル (端子穴)		mm ²	38以上 (M6用)	
接地ケーブル		mm ²	14以上	

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。