

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項目		溶接電源		YD-600RF2
電源設備容量	商用電源の場合	kVA		37以上
	エンジン発電機の場合	kVA		74以上
入力保護機器 (配電箱)	ノーヒューズブレーカー または漏電ブレーカー	A		125 (125)
入力側ケーブル (端子穴)		mm ²		38以上 (M6用)
接地ケーブル		mm ²		14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。