

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	YD-500AE2TAS
		電源設備容量	商用電源の場合
	エンジン発電機の場合	kVA	56以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	100（100）
入力側ケーブル（端子穴）		mm <sup>2</sup>	22以上（M6用）
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	14以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。