

電源設備容量および必要ケーブルの太さ

溶接電源 項 目			YD-600RF2TAS	YD-600RF2TAU
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	37以上	37以上
	エンジン発電機の場合	kVA	74以上	74以上
ヒューズ（B種）（ノーヒューズブレーカ）		A	125（125）	125（125）
入力側ケーブル（端子穴）		mm ²	38以上（M5用）	38以上（M5用）
接地ケーブル		mm ²	14以上	14以上

※記載内容は「内線規程 JEAC8001-2005」を基にしています。