

## 電源設備容量および必要ケーブルの太さ

項 目		溶接電源	
		160SL7 (G30) /190SL7	
電源設備容量	商用電源の場合	kVA	6.5以上
	エンジン発電機の場合	kVA	13以上
ヒューズ (B種) (ノーヒューズブレーカー)		A	15 (20)
入力側ケーブル (端子穴)		mm <sup>2</sup>	5.5以上 (M5用)
接地ケーブル		mm <sup>2</sup>	5.5以上

※記載内容は「内線規程JEAC8001-2005」を基にしています。